



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Тарасовскому району

Почтовый адрес: 346050, Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Ленина, 81

Телефон (факс): (86386) 3-12-69

E-mail: 76gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 02/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",

Ростовская область, Тарасовский район, поселок Тарасовский, улица Мира, дом 25 А
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тарасовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главного государственного инспектора Тарасовского района по пожарному надзору № 02 от 24.02.2022, в период с «01» марта 2022 года по «15» марта 2022 года

Темниковым Алексеем Сергеевичем - дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тарасовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором Тарасовского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка - учетный номер в ЕРКНМ 61220061000200890436
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Зайцева Елена Ивановна
– Директор МБОУ ДО «ОТЦ»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном)
мероприятии)

Для соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем школы не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54.	15.03.2023	
2.	Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем не хранятся на объекте защиты.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54.	15.03.2023	
3.	Работы, проводимые с установкой пожарной сигнализации, не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54.	15.03.2023	
4.	Средства пожарной защиты — пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы. При этом руководителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54.	15.03.2023	