

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное учреждение
Отдел образования Администрации
Тарасовского района

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Образовательный технический центр»
(МБОУДО «ОТЦ»)

346050, Ростовская область Тарасовский район
п. Тарасовский, ул. Мира, 25а.

тел. 8 (86386) 31-5-00
E-mail: tarmuk@inbox.ru

Заместителю начальника Каменского
территориального отдела по
государственному энергетическому
надзору Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора
Семёнову В.Н.

от «___» _____ 2018 г. № _____

Информация об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки.

В ходе плановой проверки Государственным техническим надзором (Распоряжение от 15.11.2017 года № 7556/р) были выявлены нарушения, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. от 19.02.2016)» (акт проверки от 08.12.2017 № 29-098/17):

№ п/п	Выявленные нарушения	Информация об устранении нарушения
1	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств.	Приказом МБОУДО «ОТЦ» от 15.12.2017 № 169-од «Об оформлении документации» ответственному за электрохозяйство указано на разработку графика. Ответственным за электрохозяйство в МБОУДО «ОТЦ» Сухаревым В.В. разработан график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств.
2	Не заведён паспорт на заземляющее устройство.	Паспорт на заземляющее устройство в МБОУДО «ОТЦ» оформлен.
3	Не составлен график планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок.	Составлен график планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок в МБОУДО «ОТЦ».
4	Не ведётся оперативный журнал.	Оперативный журнал в МБОУДО «ОТЦ» оформлен в соответствии с требованиями.
5	На двери в помещение распределительного устройства 0,4 кВ отсутствует надпись с	На дверях помещения, в котором расположено распределительное устройство 0,4 кВ, вывешено название

	его наименованием, не нанесены предупреждающий плакат и знаки установленного образца.	данного помещения, предупреждающие знаки и плакат установленного образца.
6	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ не вывешена схема данной электроустановки.	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ вывешена схема данной электроустановки.
7	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ отсутствуют защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушитель).	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ установлен ящик с песком и огнетушитель.
8	Открыто проложенные, заземляющие проводники распределительного устройства 0,4 кВ снаружи здания учреждения не окрашены в чёрный цвет.	Открыто проложенные, заземляющие проводники распределительного устройства 0,4 кВ снаружи здания учреждения окрашены в чёрный цвет.
9	У места ввода заземляющего проводника в помещение распределительного устройства 0,4 кВ учреждения отсутствует опознавательный знак.	У места ввода заземляющего проводника в помещение распределительного устройства 0,4 кВ учреждения установлен опознавательный знак.
10	У автоматических выключателей щитков сети ЩО2, ЩО6, ЩО7 отсутствуют надписи с наименованием электроприёмников соответственно через них получающих питание.	У автоматических выключателей щитков сети ЩО2, ЩО6, ЩО7 сделаны надписи с наименованием электроприёмников соответственно через них получающих питание.
11	Не определён перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации.	Приказом МБОУДО «ОТЦ» от 15.12.2017 № 171-од определён перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации
12	Не определены работники, которым предоставлено право единовременного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования.	Приказом МБОУДО «ОТЦ» от 15.12.2017 № 170-од определены работники, которым предоставлено право единовременного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования.

Директор МБОУДО «ОТЦ»



Е.И. Зайцева