



1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

п. Тарасовский,
ул. Мира, 25 а

(место составления акта)

“ 08 ” декабря 20 17 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 29-098/17

По адресу/адресам: 346050, Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский,
ул. Мира, 25 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Пана Т.Д. от 15.11.2017 г. № 7556/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Образовательный технический центр» (сокращенное наименование –
МБОУ ДО «ОТЦ»),

ИНН 6133002174, ОГРН 1026101604946

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ”	12	20 17	г. с	10	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	6
“ 06 ”	12	20 17	г. с	8	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8
“ 07 ”	12	20 17	г. с	8	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8
“ 08 ”	12	20 17	г. с	8	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	7

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 05.12.2017 г. по 08.12.2017 г. -

4 рабочих дня/29 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор Зайцева Е.И.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

05.12.2017 г., 10 час 00 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Семенов Виктор Николаевич заместитель начальника Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ ДО «ОТЦ» Зайцева Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Образовательный технический центр» (сокращенное наименование – МБОУ ДО «ОТЦ»),

ИНН 6133002174, ОГРН 1026101604946

юридический адрес: 346050, Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Мира, 25 а,

фактический адрес: 346050, Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Мира, 25 а.

Руководитель: директор Зайцева Елена Ивановна, тел./факс (86386) 31-5-00

(отражаются общие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе организации), учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущих проверок и принятые меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и использованию технических средств и иные общие вопросы)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

при осуществлении государственного энергетического надзора в отношении деятельности потребителя электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств выявлены нарушения "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03 (далее по тексту ПТЭЭП), "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. от 19.02.2016)", утвержденных Минтруда России № 328н от 24.07.13, зарегистрированных Минюстом России № 30593 от 12.12.13 (далее по тексту ПОТ ЭЭ):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств	п.2.7.9. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
2.	Не заведен паспорт на заземляющие учреждения	п.2.7.15. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
3.	Не составлен график планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок	п.1.6.1. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
4.	Не ведется оперативный журнал	п.1.8.9. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
5.	На двери в помещение распределительного устройства 0,4 кВ отсутствует надпись с его наименованием, не нанесены предупреждающий плакат и знаки установленного образца	п.2.2.20. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
6.	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ не вывешена схема данной электроустановки	п.1.8.6. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
7.	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ отсутствуют защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушитель)	п.2.2.21. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
8.	Открыто проложенные, заземляющие проводники распределительного устройства 0,4 кВ снаружи здания учреждения не окрашены в черный цвет	п.2.7.7. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
9.	У места ввода заземляющего проводника в помещение распределительного устройства 0,4 кВ учреждения отсутствует опознавательный знак	п.2.7.2. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.

10.	У автоматических выключателей щитков сети освещения ЩО2, ЩО6, ЩО7 отсутствуют надписи с наименованием электроприемников соответственно через них получающих питание	п.2.12.5. ПТЭЭП	Директор Зайцева Е.И.
11.	Не определен перечень работ разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации	п.8.1. ПОТ ЭЭ	Директор Зайцева Е.И.
12.	Не определены работники, которым предоставлено право единоличного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования	п.3.4. ПОТ ЭЭ	Директор Зайцева Е.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки от 15.11.2017 № 7556/Р

2. Предписание № 29-098П/17 от 08.12.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:


заместитель начальника

Каменского территориального отдела по

государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(должность)



(подпись)

Семенов В.Н.

(фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зайцева Елена Владимировна, директор

МБДУДО, ОМЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“08” 12 2012 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)