



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-098П/17

«08» декабря 2017 года

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Образовательный технический центр»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

Директор

Зайцева Елена Ивановна

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Мною, заместителем начальника Каменского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Семеновым Виктором
Николаевичем в присутствии представителя юридического лица:
директора Зайцевой Елены Ивановны

на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. №401,
распоряжения (приказа) руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору Пана Т.Д. от 15.11.2017 № 7556/Р
в период с 05 декабря 2017 года по 08 декабря 2017 года
проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка технического состояния, организации безопасной эксплуатации поднадзорного
оборудования: систем электроснабжения Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Образовательный технический центр»
(сокращенное наименование – МБОУ ДО «ОТЦ»), по адресу: 346050, Ростовская обл.,
Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Мира, 25 а

наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.)

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законе, нормах и правилах, а именно " Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее по тексту ПТЭЭП), "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. от 19.02.2016)", утвержденных Минтруда России № 328н от 24.07.13, зарегистрированных Минюстом России № 30593 от 12.12.13 (далее по тексту ПОТ ЭЭ).

На основании акта проверки №29-098/17 от 08 декабря 2017 года МБОУ ДО «ОТЦ» в лице директора Зайцевой Елены Ивановны предписывается устранить нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств	п.2.7.9. ПТЭЭП	19.03.2018
2	Не заведен паспорт на заземляющие учреждения	п.2.7.15. ПТЭЭП	19.03.2018
3	Не составлен график планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок	п.1.6.1. ПТЭЭП	19.03.2018
4	Не ведется оперативный журнал	п.1.8.9. ПТЭЭП	19.03.2018
5	На двери в помещение распределительного устройства 0,4 кВ отсутствует надпись с его наименованием, не нанесены предупреждающий плакат и знаки установленного образца	п.2.2.20. ПТЭЭП	19.03.2018
6	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ не вывешена схема данной электроустановки	п.1.8.6. ПТЭЭП	19.03.2018
7	В помещении распределительного устройства 0,4 кВ отсутствуют защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушитель)	п.2.2.21. ПТЭЭП	19.03.2018
8	Открыто проложенные, заземляющие проводники распределительного устройства 0,4 кВ снаружи здания учреждения не окрашены в черный цвет	п.2.7.7. ПТЭЭП	19.03.2018
9	У места ввода заземляющего проводника в помещение распределительного устройства 0,4 кВ учреждения отсутствует опознавательный знак	п.2.7.2. ПТЭЭП	19.03.2018

10	У автоматических выключателей щитков сети освещения ЩО2, ЩО6, ЩО7 отсутствуют надписи с наименованием электроприемников соответственно через них получающих питание	п.2.12.5.	ПТЭЭП	19.03.2018
11	Не определен перечень работ разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации	п.8.1.	ПОТ ЭЭ	19.03.2018
12	Не определены работники, которым предоставлено право единоличного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования	п.3.4.	ПОТ ЭЭ	19.03.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные для этого сроки не позднее 19.03.2018 руководителю Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Пану Т.Д. по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66.

Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока их исполнения, назначить лиц, ответственных за их исполнение.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лицо, вынесшее предписание:

заместитель начальника

Каменского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(должность)



(подпись)

В.Н. Семенов

(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр предписания для исполнения получил:

Золотых В.В., директор МДЧУ ДС ОНЧ

(должность Ф.И.О. представителя юридического лица)

Золотых
(подпись)

25.12.2017
(дата)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(Ф.И.О. должностного лица проводившего проверку)

(подпись)

(дата)

Предписание выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« » 201 года

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)