

А К Т № 86
Технического обслуживания огнетушителей

13.12.2021г.

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 3» (сокращенное наименование МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»)

Место расположения объекта: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул.Коммунальная, 13

Комиссия в составе представителей :

Заказчик: Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г. Крынина

Подрядчик: Инженер ООО «МПЦ-Вымпел» проводивший испытания А.А.Ушаков

Директор ООО «МПЦ-Вымпел» В.В.Обозный

Провели осмотр первичных средств пожаротушения находящихся на территории МБДОУ «ЦРР – д/с № 3», по адресу: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул.Коммунальная, 13

На балансе находится:

ОП 5-17 шт.: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17

Огнетушители опломбированы,

Уровень давления оптимален (норма),

Состояние узлов ЗПУ-в норме

Порошок в сыпучем состоянии

Шланги без видимых повреждений

Состояние баллонов огнетушителей хорошее (без деформаций и отслоений лакокрасочного покрытия)

Срок действия огнетушителей находится в допустимых пределах использования, согласно СП-9.13130.2009

Проверка и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проведена 13.12.2021г. ООО «МПЦ-Вымпел»

Представитель Заказчика:

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»

(должность, Ф.И.О.)



Н.Г. Крынина

Представитель подрядчика:

Инженер ООО «МПЦ-Вымпел»

(должность, Ф.И.О.)



А.А. Ушаков

Директор ООО «МПЦ-Вымпел»

(должность, Ф.И.О.)

В.В. Обозный

А К Т №27

Проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 3» (сокращенное наименование МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»)

Место расположения объекта: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 13

Комиссия в составе представителей :

Заказчик: Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г. Крынина

Подрядчик: Инженер ООО «МПЦ-Вымпел» проводивший испытания А.А. Ушаков
Директор ООО «МПЦ-Вымпел» В.В. Обозный

Провели осмотр первичных средств пожаротушения находящихся на территории МБДОУ «ЦРР – д/с № 3», по адресу: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 13

На балансе находится:

ОП 5-17 шт.

Огнетушители ОП-5: №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8,

№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17 опломбированы,

Уровень давления оптимален (норма),

Состояние узлов ЗПУ-в норме

Порошок в сыпучем состоянии

Шланги без видимых повреждений

Состояние баллонов огнетушителей хорошее (без деформаций и отслоений лакокрасочного покрытия)

Срок действия огнетушителей находится в допустимых пределах использования, согласно СП-9.13130.2009

Огнетушитель ОП-5 №3 — давление 11 атм. (1.1 Мпа) – необходима перезарядка, согласно паспорта (рабочее давление 1.4 ± 0.2)

Необходима замена 1 шланга

Проверка и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проведена 18.06.2021г. ООО «МПЦ-Вымпел»

Представитель Заказчика:

Директор Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»

(должность, Ф.И.О.)



Н.Г. Крынина

Представитель подрядчика:

Инженер ООО «МПЦ-Вымпел»

(должность, Ф.И.О.)



А.А. Ушаков

Директор ООО «МПЦ-Вымпел»

(должность, Ф.И.О.)

В.В. Обозный