

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ВЫМПЕЛ»

ИНН 2373000166 КПП 237301001 ОГРН 1112373000178

352330, РФ, Краснодарский кр, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 68

Акт проверки пожарных кранов (ВПВ) № 21/016

Комиссия в составе :

Директор ООО «МПЦ-Вымпел» Обозный В.В.

Мастер ООО «МПЦ-Вымпел» Ушаков А.А.,

Заведующий ЦРР-Д/С № 3 МБДОУ Крынина Н.Г.

составили настоящий акт о том, что 28.05.21г. в здании МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца, Коммунальная ул, дом 13, была произведена проверка работоспособности пожарных кранов (ВПВ): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.

Клапан пожарного крана типа: КПЛ-50-1;

Клапаны исправны, герметичны

Ручной пожарный ствол типа: РС-50;

Параметры пожарного рукава – длина: 20 м; диаметр: 50 мм.

При замере использовались секундомер и 50-л канистра с делением через каждые 5 литров.

После замеров и расчетов было установлено:

напор при закрытом пожарном кране – 6,5 кгс/см²

водоотдача пожарного крана ПК-1 — 3,2 л/с,

водоотдача пожарного крана ПК-2 — 3,1 л/с,

водоотдача пожарного крана ПК-3 — 3,1 л/с,

водоотдача пожарного крана ПК-4 — 3,1 л/с.

Заключение комиссии:

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов

открытия и закрытия клапанов отсутствуют. Давление в норме. Пожарные краны на системе внутреннего противопожарного водопровода признаны годными к дальнейшей эксплуатации, согласно СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85).

Директор ООО « МПЦ-Вымпел»



В.В. Обозный

Мастер ООО « МПЦ-Вымпел»

А.А. Ушаков

Заведующий МБДОУ «ЦРР-дс №3»



Н.Г. Крынина

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ВЫМПЕЛ»

ИНН 2373000166 КПП 237301001 ОГРН 1112373000178

352330, РФ, Краснодарский кр, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 68

Акт проверки пожарных кранов

Комиссия в составе :

Директор ООО « МПЦ-Вымпел» Обозный В.В.

Мастер ООО « МПЦ-Вымпел» Ушаков А.А.,

Заведующий МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3» МБДОУ Крынина Н.Г.

составили настоящий акт о том, что 18.06.20г. в здании ЦРР-Д/С № 3 МБДОУ, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца, Коммунальная ул, дом 13 была произведена проверка работоспособности пожарного крана ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.

Клапан пожарного крана типа: КПЧ-50-1;

Ручной пожарный ствол типа: РС-50;

Параметры пожарного рукава – длина: 20 м; диаметр: 50 мм.

При замере использовались секундомер и 50-л канистра с делением через каждые 5 литров.

После замеров и расчетов было установлено:

водоотдача пожарного крана ПК-1 — 3,1 л/с

водоотдача пожарного крана ПК-2 — 3,1 л/с

водоотдача пожарного крана ПК-3 — 3,0 л/с

водоотдача пожарного крана ПК-4 — 3,1 л/с

Заключение комиссии: пожарный кран на системе внутреннего противопожарного водопровода признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Давление в норме.

Директор ООО « МПЦ-Вымпел»

Обозный В.В.

Мастер ООО « МПЦ-Вымпел»

Ушаков А.А.

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»

Н.Г.Крынина

