



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ КАЧЕСТВА»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.И1860.04ДБЛО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ЮгСпецТех»

350901, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, дом 37/1

Тел. 8 (918) 1795971, 8(861)2578140

E-mail: Ugspecteh@yandex.ru ОГРН 1142311005319 ИНН 2311171651 КПП 231101001

Свидетельство об аккредитации № СДС.EASCK.RU.ЭО.041 (дата внесения в реестр ЕАСК 19.07.2019 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЮгСпецТех»

Д.С. Цицурина

«*dd*» *maul* 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 206

« 22 » июля 2021 г.

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. **Наименование организации, выполняющей испытание:** Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСпецТех» (свидетельство об аккредитации № СДС.EASCK.RU.ЭО.041, выдано 18.07.2019 г.).

2. **Дата проведения испытания:** 22 июля 2021 года.

3. **Заказчик:** ООО «МПЦ-Вымпел», Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 68.

4. **Основание для проведения испытания:** заявление ООО «МПЦ-Вымпел» № б/н от 19.07.2021 г., договор на проведение работ с ООО «МПЦ-Вымпел» от 19.07.2021 г. № 96-ИЛ.

5. **Наименование и адрес объекта контроля:** деревянные конструкции чердачного помещения кровли здания МБДОУ «ЦРР -д/с № 3», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 13.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания МБДОУ «ЦРР-д/с № 3», составлен акт отбора от 19.07.2021 г., в котором записан отбор 12 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: директором ООО «МПЦ-Вымпел» Обозным В.В., мастером ООО «МПЦ-Вымпел» Ушаковым А.А., заведующей МБДОУ «ЦРР -д/с № 3» Крыниной Н.Г.

6. **Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):** ООО «МПЦ-Вымпел», Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 68, лицензия на право проведения работ №5-Б/00812 от 15.08.13 года. (Срок действия лицензии – бессрочно).

7. **Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД:**

Образцы на поверхности имеют следы нанесения покрытия (по акту отбора проб биопирен (антипирен-антисептик) «МИГ-09» ТУ 2499-039-24505934-2009). Сертификат соответствия С-RU. ПБ25. В. 04365 от 15.03.2017 г.

8. Тип защищенных конструкций: стропила, стропила, стропила, стойка, стропила, стропила, стропила, стойка, перемычка, перемычка, перемычка, перемычка чердачного помещения кровли здания МБДОУ «ЦРР -д/с № 3».

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь конструкции из древесины чердачного помещения кровли здания МБДОУ «ЦРР -д/с № 3», составляет 2190 м², условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

10. Климатические условия проведения испытания:

- температура воздуха 28 °С;
- относительная влажность 48,9 %;
- атмосферное давление 101,4 кПа.

11. Оборудование, использованное для испытаний прибор ПМП-1, заводской № 00307; измеритель температуры, влажности MS6503, заводской номер 200407092919 (Сертификат о калибровке № 06-9-2480-20 от 28.08.20г.); барометр БАММ-1 заводской номер 985 (Свидетельство о поверке № 06-9-407-20 от 10.08.20г.); секундомер Интервал С-01 заводской номер 411292 (Свидетельство о поверке № 07-28-553-20 от 20.08.20г.).

12. Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	стропила	положительный
2	стропила	положительный
3	стропила	положительный
4	стойка	положительный
5	стропила	положительный
6	стропила	положительный
7	стропила	положительный
8	стойка	положительный
9	перемычка	положительный
10	перемычка	положительный
11	перемычка	положительный
12	перемычка	положительный

13. Выводы по результатам контрольных испытаний на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 12 образцов поверхностного слоя деревянных конструкций (стропила, стропила, стропила, стойка, стропила, стропила, стропила, стропила, стойка, перемычка, перемычка, перемычка) чердачного помещения здания МБДОУ «ЦРР- д/с № 3», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 13, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с договором № 96-ИЛ от 19.07.2021 г. протокол распространяется только на 12 образцов поверхностного слоя деревянных конструкций (стропила, стропила, стропила, стойка, стропила, стропила, стропила, стойка, перемычка, перемычка, перемычка, перемычка) чердачного помещения здания МБДОУ «ЦРР- д/с № 3», подвергнутых испытаниям, составлен акт отбора от 19.07.2021 г., в котором записан отбор 12 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: директором ООО «МПЦ-Вымпел» Обозным В.В., мастером ООО «МПЦ-Вымпел» Ушаковым А.А., заведующей МБДОУ «ЦРР- д/с № 3» Крыниной Н.Г.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ

Специалист (эксперт-аудитор)

Д.В. Решетняк

С.Н. Никитенко

Примечание: При отсутствии в сопроводительной документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже, чем раз в год (п.13 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Протокол испытаний № 206
от «22» 07 2024 года
На 1 листе (ах) страница 1
Испытатель (инициалы, фамилия)